

Le service Qualité/Achat de Texdecor atteste par la présente que :

Produit de construction : **revêtement mural décoratif décrit « COBALT, Vinyle sur support intissé, 380 g/m². »**

Producteur : **Emiliana Parati S.p.A
Via Case Sparse,21
26041 CASALMAGGIORE- ITALIE**

Mis sur le marché par : **Texdecor
2 rue d'Hem
59780 Willems
France**

obtient le classement de réaction au feu **B s2 d0** selon le rapport du laboratoire notifié CSI
– 0497 / CPR / 4476

Date : 01.09.2017

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi.spa.com



CSI[®]
CERT

Registrazione numero/Registration number

DE/4009/10

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione n°/Referring to Test and Classification Reports n.
0671/DC/REA/10_1, 0671/DC/REA/10_2, 0671/DC/REA/10_3,
0671/DC/REA/10_4, 0671/DC/REA/10_5 del/dated 21/10/2010
0784\FPM\MATs\10 Rev. 1 del/dated 08/11/2010

si dichiara che la Società/we declare that the Company

INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.

Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR)

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto

VINYL DECORATIVE WALLCOVERINGS WITH NOT TISSUED TISSUE SUBSTRATE

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 15102:2007, in conformità ai punti richiesti dal Produttore,
indicati nell'Allegato A del presente certificato.

*the Initial Type Testing according to EN 15102:2007 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of
this certificate.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests done on the sample are reported in the Annex A

02/12/2010

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Last issue

01/12/2015

Scadenza
Expiring

Registrazione numero/Registration number

DE/4009/10

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Rivestimento murale vinilico con supporto in tessuto non tessuto

VINYL DECORATIVE WALLCOVERINGS WITH NOT TISSUED TISSUE SUBSTRATE

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Peso per unità di superficie / Weight for surface unit: da / from 280 g/m² a / at 430 g/m²

4.1 Reazione al fuoco / Reaction to fire: Bs2d0

Posa in opera / End use: incollato su supporto incombustibile
glued on non combustible substrate

4.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde: passa / pass

4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose / Release of other dangerous substances:

4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici / Heavy metals and specific elements:

- Antimonio / Antimony	< 5 mg/kg
- Arsenico / Arsenic	< 5 mg/kg
- Bario / Barium	< 5 mg/kg
- Cadmio / Cadmium	< 5 mg/kg
- Cromo / Chromium	< 5 mg/kg
- Piombo / Lead	< 5 mg/kg
- Mercurio / Mercury	< 5 mg/kg
- Selenio / Selenium	< 5 mg/kg

4.3.2 Rilascio di Cloruro di vinile monomero / Release of vinyl chloride monomer (VCM) passa / pass

02/12/2010

 Prima emissione
First issue

//

 Ultima emissione
Last issue

01/12/2015

 Scadenza
Expiring